УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Дирекции
импортозамещения и взаимодействия
с производителями оборудования
ПАО «Россети»

_____ К.А. Осинцев
«__20__» ___июля_____2026 г.

АКТ
ПЛАНОВОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДСТВА
№ IA-163/26
к заключению аттестационной комиссии от 05.10.2010 № 68-10

Срок действия с 20.07.2026 г.
Дата очередной плановой проверки производства до 20.07.2031 г.

ОБОРУДОВАНИЕ
Железобетонные вибрированные стойки для опор ВЛ 0,4-10 кВ (СВ85-2с, С85-3с, С85-3, СВ 95-2, СВ 95-2с, СВ95-3, СВ95-3с, СВ105-3,6, СВ105-5, СВ110-3,5, СВ110-5, СВ130-7 (СНВ 7-13), СВ130-8 (СВ130-8с), СВ164-12) выпускаемые по ТУ 5863-007-96502166-2016, стойка железобетонная вибрированная для опор ВЛ 10-35 кВ (СВ 164-20), выпускаемая по ТУ 5863-001-96502166-2015.
Приставки железобетонные (ПТ 33-4, ПТ 43-2, ПТ 45, ПТ 60), выпускаемые по ТУ 23.61.12-006-96502166-2018 (изм. № 1)

ЗАЯВИТЕЛЬ/ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций» (ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» (Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25)

СООТВЕТСТВУЕТ
техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания -Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» для применения кроме засоленных грунтов и районов с расчетной зимней температурой наружного воздуха ниже минус 40 ^{0}С

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО СТО 34.01-22-002-2023 (с учетом материалов и технологических операций, произведенных/осуществляемых на территории Союзного государства)- 100 баллов

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения
без разрешения ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети»