

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



П.Ю. Корсунов

« _____ » 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



А.Ф. Картушин

«10» марта 2021 г.

Протокол № ПД-33/21 от 10.03.2021 г.

по продлению срока действия и внесению дополнений в Заключение от 05.10.2010
№ 68-10 и Дополнению

Срок действия с 10.03.2021

Дата очередной плановой проверки производства до 10.03.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Железобетонные вибрированные стойки для опор ВЛ 0,4-10 кВ (СВ 95-2, СВ 95-2с (для применения в качестве подкосов опор анкерного типа), СВ95-3, СВ95-3с, СВ110-3,5, СВ110-5, СВ105-3,6, СВ164-12) выпускаемые по ТУ 5863-007-96502166-2016

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОАО «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций» (ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» (Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций» (ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» (Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» кроме применения в районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С